




消 防 許 第 8 6 9 号

平 成 2 4 年 1 1 月 2 7 日

千住スプリンクラー株式会社

代表取締役社長 長谷川 永悦 殿

総 務 大 臣
樽 床 伸 二



型 式 承 認 に つ い て

平成24年11月22日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり承認する。

記

種 別	閉鎖型スプリンクラーヘッド
型 式	可溶片型C98、呼称15（標準r2.8、下向き）
型式番号	ス第24～23号