


消防許第515号

平成29年8月17日

千住スプリンクラー株式会社

代表取締役 菊池 光明 殿

総務大臣
野田 聖子



型式承認について

平成29年8月9日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり承認する。

記

種別	流水検知装置
型式	湿式（リリーフ弁付）K50・60、作動弁型65（10K、縦）
型式番号	流第29～17号