




検 消 火 第 1 8 3 号
平 成 2 9 年 9 月 4 日

東京都足立区千住橋戸町23番地
千住スプリンクラー株式会社
代表取締役 菊池 光明 殿

日本消防検定協会
理事長 坂井 秀 司



型式評価の結果について

平成29年3月31日（受付番号MA-3004）で型式評価依頼のあった特定初期拡大抑制機器の型式評価の結果は、別紙のとおり感熱開放継手の特定機器評価基準に適合しているものと認められますので、受託評価業務規程第15条第2項の規定に基づき、下記のとおり承認します。

記

| | |
|----------|--|
| 種 別 | 特定初期拡大抑制機器 |
| 型 式 | 感熱開放継手、可溶片型C72、呼び25、 感知範囲：r3.25、取付方向：上下両用 |
| 型 式 番 号 | 特評第265号 |
| 型式適合評価方式 | 立会型式適合評価 |
| 有効期限の終期日 | 平成34年9月3日 |