


消防許第505号

平成30年7月12日

千住スプリンクラー株式会社

代表取締役 菊池 光明 殿

総務大臣  
野田 聖



型式承認について

平成30年7月5日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり承認する。

記

種別 閉鎖型スプリンクラーヘッド

型式 1種可溶片型C90、呼称10

（小区画、下向き（プレート付帯ヘッド））

型式番号 ス第30～6号