


消防許第679号
平成30年10月11日

千住スプリンクラー株式会社
代表取締役 菊池 光明 殿

総務大臣
石田 真 敏



型式承認について

平成30年10月3日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり承認する。

記

種 別 流水検知装置
型 式 湿式K50・60、作動弁型80(10K、縦)
型式番号 流第30～5号