


2016年8月1日

お客様各位

東京都足立区千住橋戸町23番地  
千住スプリンクラー株式会社  
営業部  
電話 03-3870-5011



閉鎖型スプリンクラーヘッド取付けの際の注意事項につきまして

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製閉鎖型スプリンクラーヘッドの取付けに際しまして、パイプレンチやインパクトレンチ等を使用したと思われる漏水事故が発生しております。

取付けの際には、専用レンチをご使用頂き、取扱説明書に従い取付け頂きます様、お願い申し上げます。

敬具

**⚠ 注意**

スプリンクラーヘッド取付けの際、パイプレンチやインパクトレンチ等の使用は絶対にやめてください。  
漏水の原因になります。

