

検消火第148号  
令和4年8月9日

東京都足立区千住橋戸町23番地  
千住スプリンクラー株式会社  
取締役社長 田中 節夫 殿

日本消防検定協会  
理事長 市橋保彦

更新の結果について

令和4年8月3日(受付番号MP-3006)で更新依頼のあった特定初期拡大抑制機器については、下記のとおり更新いたしますので、受託評価業務規程第16条第6項の規定に基づき下記のとおり通知します。

記

種 別	特定初期拡大抑制機器
型 式	感熱開放継手 可溶片型C72、呼び25、 感知範囲：r3.25、取付方向：上下両用
型式番号	特評第265号
有効期限 の終期日	令和9年9月3日